



## WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia:      Znak:      Nasz znak:      Data:  
-      -      WAW-FA.271.7.2015      28-10-2015

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

**Sprawa:** rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w budynku biurowym typu LIPSK

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione pytania.

- „1. Wykonawca na IV p ma położyć przewód kat. 7 oraz zainstalować gniazda kat. 6a. Zamawiający wymaga w opisie testów dla kat. 7. Dla gniazd 6a pomiary nie będą pomyslnie.
2. Proszę o rysunki kondygnacji i zaznaczenia miejsca lokalizacji gniazd, rozdzielni i szaf krosowych.
3. Czy na całym korytarzu są sufity podwieszane?
4. Czy można korzystać z istniejących listew?”

Zamawiający wyjaśnia zgodnie z art. 38 ust. 2 *Prawa zamówień publicznych*:

Ad. 1. Zamawiający zaakceptuje wyniki pomiarów dla sieci LAN kat. 6a.

Ad. 2. Nie, zamawiający nie ma dokumentacji projektowej związanej z prowadzonym remontem i inwestycją. Rozdzielnie i szafy krosowe znajdują się na kondygnacjach, na których prowadzone są działania. Na IV piętrze w pomieszczeniu 428a, na parterze w serwerowni. Gniazdka mają zostać rozmieszczone zgodnie ze sztuką w porozumieniu z zamawiającym w ilościach podanych w opisie przedmiotu zamówienia. W załączeniu podajemy rzuty parteru i IV p, aktualne w zakresie przedmiotu umów.

Ad. 3. Tak, na korytarzach na IV p. i na parterze są sufity podwieszane.

Ad. 4. Nie, należy przyjąć, że w pomieszczeniach nie ma listew.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Zamawiający dołączy wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą one stanowić integralną jej część.

DYREKTOR  
  
Zofia Kocińska