



WYKONAWCY

Wasze pismo z dnia: 05-10-2016	Znak: -	Nasz znak: WAW-FA.2720.46.2016	Data: 06-10-2016
-----------------------------------	------------	-----------------------------------	---------------------

ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Sprawa: Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku LIPSK wraz z wykonaniem projektu

Zamawiający odpowiada na pytanie wykonawcy:

Pytanie: „W związku z zamieszczonym ogłoszeniem na: „Rozbudowę instalacji hydrantowej w budynku LIPSK wraz z wykonaniem projektu” zwracam się z pytaniem: czy przedmiotowy budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu i czy budynek posiada moc rezerwową niezbędną na podłączenie zestawu podnoszącego ciśnienie w instalacji hydrantowej?”

Odpowiedź: Tak, zamawiający posiada w budynku LIPSK przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie przeciwpożarowy wyłącznik prądu i istnieje rezerwa mocy do podłączenia zestawu podnoszącego ciśnienie w instalacji hydrantowej.

UY
210/